# Rzut poddasza - regulacja instal. c.o.
Skala 1:100




OZNACZENIA:

H 20 500/0.8
- długość [m]
- wysokość [mm]
- ilość ożebrowań (0,1,2,3)
- ilość płyt (1,2,3)
- Typ grzejnika
  - H – G. płytowy higieniczny z podłączeniem bocznym
  - C – G. płytowy z podłączeniem bocznym
  - san – G. łazienkowy

| | | | |
|---|---|---|---|
| TYTUŁ: | PROJEKT REGULACJI INST. C.O. W BUDYNKU GŁÓWNYM WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W AMERYCE | | |
| ADRES OBIEKTU: | Ameryka 21, 11-015 Olsztynek | DATA: | grudzień 2016 |
| NAZWA RYSUNKU: | RZUT PODDASZA - REGULACJA INST. C.O. | SKALA: | 1:100 |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Romuald Szafranowski nr upr.: SUW 335/80 | Podpis: | NR RYS.: S6 |
| | | | Branża: SANITARNA |