
309 Pracownia terapeutyczna +24°C 4300 W
H20-600 1800 mm 1100 W
H20-600 1400mm 840W
H10-600 2000mm 1180 W
266 Komunikacja +20°C 873 W
264 Gabinet +24°C 3890 W
C33-300 2000mm 1945 W
C22-600 1600mm 1945 W
265 Gabinet +24°C 1680 W
C22-600 720mm 1680 W
105 Pokoj +20°C 950 W
TA-1 17 el. 950 W
106 Szatnia +20°C 680 W
TA-1 15 el. 680 W
107 Natryski +24°C 680 W
TA-1 10 el. 340 W
12 Sala cwiczen +20°C 6600 W
C22-600 1200 mm 1320 W
13 WC +20°C 1780 W
TA-1 7 el. 890 W
267 Kl. schod. +20°C 574 W
C22 600 520 mm 574 W
110 Kl. schod. +20°C 1350 W
T-4 3 el. 1350 W
12A Kl. schod. +20°C 0 W
317 Rehabilitacja +20°C 5090 W
C22 400 1400mm 1018 W
306 WC +20°C 220 W
C11-600 400 mm 220 W
307 WC +20°C 230 W
C11-600 400mm 230 W
205 Sala ch. +20°C 730 W
TA-1 19 el. 730 W
206 Lazienka +24°C 1040 W
TA-1 11 el. 1040 W
207 Lazienka +24°C 1004 W
TA-1 8 el. 1004 W
112 Gabinet kierownika +20°C 440 W
TA-1 11 el. 440 W
113 Masaz +20°C 630 W
TA-1 11 el. 630 W
114 WC +20°C 490 W
TA-1 6 el. 490 W
15 Sala cwiczen +20°C 1530 W
TA-1 11 el. 765 W
16 WC +20°C 530 W
TA-1 9 el. 530 W
041 Szatnia +20°C 1460 W
TA-1 5 el. 730 W
040 Szatnia +20°C 760 W
TA-1 5 el. 760 W
308 Kl. schod. +20°C 400 W
CC-11K-60 1000 mm 400 W
208 Kl. schod. +20°C 710 W
TA-1 13 el. 710 W
116 Kl. schod. +20°C 700 W
TA-1 13 el. 700 W
17 Kl. schod. +20°C 1190 W
V-EXAKT-DT
11.80
9.39
7.80
6.08
3.80
2.68
0.00
-2.60
dn 25 A Q 8015 R2/12
dn 32 A Q 14100 R2/11
dn 25 A Q 6848 R2/8
dn 32 A Q 6848 R2/7
dn 25 A Q 3234 R2/6
dn 40 A Q 10082 R2/5
dn 25 A Q 1810 R2/4
dn 40 A Q 11892 R2/3
P1
P2
P3
P5
P6
P7


317
Rehabilitacja
+20°C 5090 W
P4/9 dn 15 A Q 764
P4/8 dn 15 A Q 764
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
764 W
CC-11K-60 1200 mm
CC-11K-60 1400 mm
327
Komunikacja
+20°C 2180 W
304C
Szatnia
+20°C 1950 W
P8/10 dn 15 A Q 975
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
975 W
CC-21K-60 1000 mm
P11/7 dn 15 A Q 975
V-EXAKT-DT dn 15 n 4
CC-11K-60 1200 mm
303C
Logopeda
+20°C 380 W
P12/7 dn 15 A Q 380
V-EXAKT-DT dn 15 n 1
380 W
CC-11K-60 1200 mm
P4/7 dn 15 A Q 1527
P4/7 dn 20 A Q 1527
204
Komunikacja
+20°C 950 W
231
Komunikacja
+20°C 1535 W
209
Sala
+20°C 590 W
P8/8 dn 15 A Q 590
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
590 W
TA-1 12 el.
210
Sala
+20°C 560 W
dn 15 A Q 975 P8/10
P8/9 dn 15 A Q 560
560 W
211
Sala
+20°C 580 W
P11/6 dn 15 A Q 580
580 W
TA-1 13 el.
212
Sala
+20°C 640 W
P12/7 dn 15 A Q 380
P12/6 dn 15 A Q 640
640 W
TA-1 13 el.
102
Sala
+20°C 2810 W
dn 25 A Q 1527 P4/5
138
Komunikacja
+20°C 2000 W
117
Sala
+20°C 580 W
P8/5 dn 15 A Q 580
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
580 W
TA-1 12 el.
118
Sala
+20°C 550 W
dn 15 A Q 2125 P8/7
dn 15 A Q 550 P8/6
550 W
119
Sala
+20°C 580 W
P11/5 dn 15 A Q 1555
P11/4 dn 15 A Q 580
120
Gab. lekarski
+20°C 630 W
P12/5 dn 20 A Q 1020
P12/4 dn 15 A Q 630
630 W
TA-1 15 el.
250
Gabinet dyrektora
+20°C 720 W
CC-22KV-50 1.0 m 720 W
720 W
CC-22KV-50 1000 mm
n 1
250A
WC
+20°C 680 W
680 W
GL 1200 600 mm
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
213
Klatka schod.
+20°C 1190 W
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
595 W
CC-22KV-50 800 mm
259
Lazienka
+20°C 680 W
680 W
SAN 1200 600 mm
12
Sala cwiczen
+20°C 6600 W
10
Rehabilitacja
+20°C 700 W
dn 25 A Q 1527 P4/5
dn 15 A Q 700 P4/4
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
700 W
TA-1 6 el.
3
Komunikacja
+20°C 2130 W
dn 15 A Q 1065 P9/2
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
1065 W
TA-1 6 el.
P9/1 dn 20 A Q 2155
dn 20 A Q 1065 R2/15
H=0.69m V=0.56m3/h
H=2.09m V=1.12m3/h
H=0.87m V=0.65m3/h
R2/27 dn 50 A Q 31585
R2/1 dn 50 A Q 18589
DR.GFLA dn 25
dn 50 A Q 16319 R2/1
TAC V341 dn 25
TAC V341 dn 20
dn 32 A Q 19310 R2/14
dn 25 A Q 3237 R2/2
dn 40 A Q 13082 R2/3
P4/3 dn 25 A Q 2227
P4/1 dn 15 A Q 1010
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
1010 W
TA-1 9 el.
037
Lazienka
+24°C 1010 W
dn 15 A Q 1010 P4/1
dn 50 A Q 31585 R2/27
3.17
H=1.87m V=0.88m3/h
TAC V341 dn 20
dn 32 A Q 19310 R2/14
025
Komunikacja
+5°C 0 W
H=2.09m V=0.51m3/h
19
Boks jalowy
+20°C 370 W
P8/2 dn 15 A Q 370
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
370 W
TA-1 16 el.
P8/1 dn 20 A Q 4225
dn 15 A Q 3255 P8/4
dn 15 A Q 600 P8/3
600 W
dn 20 A Q 4225 R2/17
18
Bakteriologia
+20°C 1200 W
P11/3 dn 15 A Q 2135
P11/2 dn 15 A Q 600
R2/20 dn 20 A Q 2735
dn 20 A P11/1 Q 2735
dn 32 A Q 11740 R2/19
dn 32 A Q 18245 R2/16
R2/18 dn 32 A Q 14020
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
1140 W
TA-1 8 el.
dn 15 A Q 1140 R2/19A
039A
Apteka
+20°C 2280 W
R2/21 dn 32 A Q 9005
R2/22A dn 15 A Q 625
dn 32 A Q 8380 R2/22
P12/3 dn 20 A Q 1650
20
Zmywalnia
+20°C 430 W
dn 15 A Q 430 P12/2
V-EXAKT-DT dn 15 n 1
430 W
TA-1 5 el.
dn 15 A Q 625 R2/22A
dn 25 A Q 6300 R2/23
625 W
TA-1 4 el.
024
Szatnia
+20°C 625 W
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
121
Klatka schod.
+20°C 900 W
P13/4 dn 15 A Q 900
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
900 W
TA-1 7 el.
dn 15 A Q 1995 P13/5
P14/3 dn 15 A Q 1275
P13/3 dn 15 A Q 2895
21
Klatka schod.
+20°C 1810 W
P13/2 dn 15 A Q 905
905 W
TA-1 10 el.
P14/3 dn 15 A Q 1275
P14/2 dn 20 A Q 905
TA-1 9 el.
P13/1 dn 20 A Q 3800
R2/24 dn 20 A Q 3800
dn 20 A Q 2500 R2/25
dn 20 A Q 2180 P14/1
R2/25A dn 15 A Q 320
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
320 W
TA-1 8 el.
021A
Archiwum
+20°C 320 W
dn 20 A Q 2180 R2/26
4.45
1
Sien
+20°C 850 W
P4
P9
P8
P11
P12
P13
P14



314C Pokoj terapeutow +20°C 1970 W
312C Sala +20°C 900 W
311C Sala +20°C 900 W
310C Sala +20°C 900 W
317 Rehabilitacja +20°C 5090 W
309 Pracownia terapeutyczna +24°C 3500 W
227 Sala chorych +20°C 1260 W
228 Sala chorych +20°C 1150 W
229 Sala chorych +20°C 1150 W
230 Sala chorych +20°C 1140 W
202 Sala +20°C 775 W
261 Inhalacja +22°C 4620 W
203 Sala +20°C 1070 W
261 Inhalacja +22°C 4620 W
262 Pom. tech. +20°C 210 W
263 Pokoj +20°C 785 W
134 Dyzurka +20°C 620 W
135 Sala chorych +20°C 1140 W
136 Sala chorych +20°C 1140 W
137 Sala chorych +20°C 1120 W
102 Sala +20°C 1405 W
102A Sala +20°C 1405 W
103 Sala cw. +20°C 1970 W
104 Sala cw. +20°C 990 W
4 Rejestracja +20°C 1430 W
5 Sekretariat +20°C 780 W
6 Gabinet dyrektora +20°C 1450 W
7 Pom. biurowe +20°C 1360 W
8 Pom. biurowe +20°C 850 W
9 Sala +20°C 820 W
11 Pokoj cw. +20°C 820 W
12 Sala cwiczen +20°C 6600 W
036 Szatnia +20°C 2230 W
TA-1
V-EXAKT-DT
CC-22K-60
CC-21K-60
CC-11K-60
H20-60
H10-60
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34


302C
Komunikacja
+20°C 1740 W
P15/7 dn 15 A Q 1740
V-EXAKT-DT dn 15 n 4
1740 W
CC-22K-60
1600 mm
dn 15 A Q 785 P34/8
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
785 W
H30-60
2000 mm
326
Psycholog
+20°C 480 W
480 W
CC-21KV-60
1200mm
n 1
214
Pokoj pielegniarek
+20°C 460 W
dn 15 A Q 2220 P15/7
dn 15 A Q 460 P15/6
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
460 W
TA-1
13 el.
120A
Gab. lekarski
+20°C 630 W
dn 15 A Q 2680 P15/5
dn 15 A Q 630 P15/4
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
630 W
TA-1
11 el.
22
Serwer
+20°C 340 W
dn 20 A Q 3310 P15/3
dn 15 A Q 340 P15/2
V-EXAKT-DT dn 15 n 1
340 W
TA-1
10 el.
023
Szatnia
+20°C 670 W
dn 25 A Q 3650 R3/4
327
Komunikacja
+20°C 2180 W
231
Komunikacja
+20°C 1535 W
138
Komunikacja
+20°C 2000 W
3
Komunikacja
+20°C 2130 W
R3/2B dn 20 A Q 2240
R3/2 dn 32 A Q 2240
dn 32 A Q 3650 R3/3
027
Komunikacja
+5°C 0 W
325
Magazyn
+20°C 400 W
dn 15 A Q 400 P17/7
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
400 W
TA-1
10 el.
215
Pokoj
+20°C 580 W
dn 15 A Q 400 P17/7
dn 15 A Q 580 P17/6
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
580 W
TA-1
13el.
123
Klatka schod.
+20°C 570 W
dn 15 A Q 980 P17/5
dn 15 A Q 570 P17/4
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
570 W
TA-1
10 el.
23A
Gabinet
+20°C 690 W
dn 15 A Q 1550 P17/3
dn 15 A Q 690 P17/2
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
690 W
TA-1
10 el.
028
Pom. gosp.
+8°C 320 W
dn 40 A Q 5890 R3/1
R3/1 dn 40 A Q 5890
H=0.62m V=0.30m3/h
H=0.72m V=0.86m3/h
H=0.65m V=0.44m3/h
R3/15 dn 50 A Q 25502
TAC V341 dn 25
TACV341 dn 25
TAC V341 dn 25
027
Komunikacja
+5°C 0 W
GLOBO-H dn 40
dn 50 A Q 21265 R3/7
dn 50 A Q 21265 R3/7
R3/15 dn 50 A Q 25502
R1/3 dn 65 A Q 52657
dn 65 A Q 52657 R1/3
dn 80 A Q 146738 R1/1
R1/2 dn 65 A Q 94081
324
Klatka schod.
+20°C 550 W
P18/14 dn 15 A Q 550
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
550 W
TA-1
13 el.
216
Klatka schod.
+20°C 710 W
P18/11 dn 20 A Q 1440
P18/10 dn 15 A Q 710
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
710 W
TA-1
13 el.
124
Klatka schod.
+20°C 700 W
P18/7 dn 25 A Q 3050
P18/6 dn 15 A Q 700
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
700 W
TA-1
13 el.
23B
Klatka schod.
+20°C 0 W
R3/8 dn 32 A Q 8960
P18/2 dn 15 A Q 930
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
930 W
TA-1
9 el.
029
Klatka schod.
+20°C 930 W
321
WC
+20°C 200 W
dn 15 A Q 200 P18/15
V-EXAKT-DT dn 15 n 1
200 W
TA-1
8 el.
217
Pokoj
+20°C 690 W
dn 15 A Q 750 P18/13
dn 15 A Q 690 P18/12
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
690 W
TA-1
14 el.
125
Lazienka
+24°C 900 W
dn 15 A Q 900 P18/8
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
900 W
TA-1
12 el.
25
Lazienka
+24°C 960 W
dn 25 A Q 3750 P18/5
dn 15 A Q 960 P18/4
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
960 W
TA-1
10 el.
dn 25 A Q 4710 P18/3
dn 40 A Q 12305 R3/9
dn 15 A Q 650 R3/8B
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
650 W
TA-1
8 el.
030
Magazyn
+16°C 650 W
318C
Kaplica
+20°C 2230 W
P20/7 dn 25 A Q 1115
V-EXAKT-DT dn 15 n 4
1115 W
TA-1
19 el.
P20/7 dn 25 A Q 1115
219
WC
+20°C 300 W
P20/6 dn 15 A Q 300
300 W
san-550
1000 mm
V-EXAKT-DT dn 15 n 1
127
Pom. gosp.
+16°C 230 W
P20/5 dn 25 A Q 1415
P20/4 dn 15 A Q 230
V-EXAKT-DT dn 15 n 1
230 W
san 70
1400mm
26
Hydroterapia
+24°C 3350 W
P20/3 dn 32 A Q 1645
P20/2 dn 15 A Q 1340
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
1340 W
TA-1
14el.
P20/1 dn 32 A Q 2985
R3/10 dn 32 A Q 4135
032A
Szatnia
+20°C 1150 W
R3/10B dn 15 A Q 1150
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
1150 W
TA-1
12 el.
319C
Sala
+20°C 1690 W
P19/10 dn 15 A Q 1690
V-EXAKT-DT dn 15 n 4
1690 W
TA-1
25 el.
dn 15 A Q 1690 P19/10
218
Lazienka
+24°C 1700 W
P19/8 dn 15 A Q 595
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
595 W
TA-1
7 el.
dn 15 A Q 1105 P19/9
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
1105 W
TA-1
16 el.
126
Lazienka
+24°C 1820 W
dn 20 A Q 3390 P19/7
P19/5 dn 15 A Q 910
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
910 W
TA-1
12 el.
dn 15 A Q 910 P19/6
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
910 W
TA-1
12 el.
26
Hydroterapia
+24°C 3350 W
dn 25 A Q 5210 P19/4
P19/2 dn 15 A Q 1005
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
1005 W
TA-1
12 el.
dn 15 A Q 1005 P19/3
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
1005 W
TA-1
14el.
dn 32 A Q 7220 P19/1
R3/13 dn 32 A Q 8170
dn 32 A Q 8170 R3/13
dn 32 A Q 7220 R3/14A
033
Szatnia
+20°C 720 W
dn 15 A Q 950 R3/14
032B
Maszynownia basenu
+12°C 950 W
V-EXAKT-DT dn 15 n 4
950 W
TA-1
15 el.
125
?azienka
+24°C 1720W
P16/5 dn 15 A Q 860
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
860 W
san 500
1000 mm
dn 15 A Q 860 P16/4
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
860W
san 500
1000 mm
25
?azienka
+24°C 950W
dn 15 A Q 1720 P16/3
dn 15 A Q 950 P16/2
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
950W
san 240
480 mm
P16/1 dn 15 A Q 2670
030
Magazyn
+16°C 650 W
P15
P17
P18
P20
P19
P16


314C
Pokój terapeutów
+20°C 1970 W
315C
Sala lekcyjna
+20°C 900 W
316C
Sala lekcyjna
+20°C 900 W
317C
Sala lekcyjna
+20°C 900 W
318C
Kaplica
+20°C 2230 W
227
Sala chorych
+20°C 1260 W
226
Dyżurka
+20°C 630 W
225
Sala chorych
+20°C 1270 W
224
Sala chorych
+20°C 1080 W
223
Sala chorych
+20°C 1160 W
222
Sala chorych
+20°C 970 W
220
Sala chorych
+20°C 1640 W
133
Sala chorych
+20°C 1240 W
132
Sala chorych
+20°C 1250 W
131
Sala chorych
+20°C 1060 W
130
Sala chorych
+20°C 1140 W
129
Sala chorych
+20°C 960 W
128
Sala chorych
+20°C 1620 W
32
Pomieszczenie biurowe
+20°C 1130 W
29
Fizykoterapia
+24°C 3600 W
26A
Hydroterapia
+24°C 3370 W
034
Szatnia
+20°C 2040 W
034A
Szatnia
+20°C 580 W
CC-22K-60
1.2 m
TA-1
V-EXAKT-DT
P26
P25
P24
P23
P22
P21


401 Gabinet zabiegowy +20°C 2140 W
415 Gabinet rehabilitacji +20°C 2580 W
402 Dyżurka pielęgniarek +20°C 1240 W
403 Archiwum +20°C 770 W
301C Sala +20°C 5370 W
315A Biuro +20°C 1170 W
314A Gabinet +20°C 1820 W
312A Gabinet +20°C 1285 W
311A Gabinet +20°C 890 W
310A Gabinet +20°C 535 W
309A Gabinet +20°C 535 W
251 Sala +20°C 760 W
252 Sala +20°C 760 W
253 Sala +20°C 760 W
242 Biuro +20°C 1270 W
243 Biuro +20°C 1420 W
243A Komunikacja +20°C 755 W
244 Biuro +20°C 3038 W
140 Sala konsumentów +20°C 7240 W
141 Ekspedycja +20°C 3790 W
143 Sala dydaktyczna +20°C 580 W
146 Pom. szkolne +20°C 1572 W
38 Łazienka +20°C 850 W
41 Pokój +20°C 1050 W
42 Pokój +20°C 1070 W
43 Łazienka +24°C 710 W
45 Kuchnia +20°C 1480 W
46 Kuchnia +20°C 1480 W
49 Przygotowanie +20°C 590 W
50 Biuro +20°C 990 W
51 Magazyn +16°C 840 W
52 Pokój +20°C 920 W
021 Archiwum +16°C 1871 W
016 Komunikacja +16°C 1190 W
015 Łazienka +24°C 950 W
013 Szatnia +20°C 1195 W
011 Wentylatornia +16°C 0 W
010A Magazyn +5°C 0 W
07 Komunikacja +16°C 950W
055 Pom. kotłowni +20°C 0 W
H=2.65m V=2.38m3/h
H=1.53m V=1.32m3/h
TAC V341 dn 25
GLOBO-H dn 50
P36
P37
P38
P39
P41
P42
P43


404 Księgowość +20°C 2020 W
405 Gł. księgowy +20°C 640 W
417B Administracja +20°C 400 W
418B Administracja +20°C 2790 W
419B WC +20°C 660 W
418B Administracja +20°C 2790 W
413 Biblioteka +20°C 620 W
411a Magazynek +20°C 296 W
411 Komunikacja +20°C 620 W
414 Gabinet lekarski +20°C 735 W
427A Klatka schodowa +20°C 680 W
410 Klat. schod. +20°C 640 W
308A Pokój piele. +20°C 510 W
307A Pokój soc. +20°C 610 W
306A Sala +20°C 660 W
305A Sala +20°C 1760 W
303A WC +20°C 360 W
304A wc +20°C 360 W
305A Sala +20°C 1760 W
322A Szatnia +20°C 410 W
323A wc +20°C 400 W
301A Klat. schod. +20°C 600 W
318A komunikacja +20°C 1595 W
313A komunikacja +20°C 1400 W
245 Biuro °C 1086 W
246 Biuro +20°C 1150 W
247 Biuro +20°C 650 W
255 Biuro +20°C 1720 W
256 wc +20°C 350 W
255 Biuro +20°C 1720 W
258 Biuro +20°C 740 W
249 Klat. schod. +20°C 600 W
248 komunikacja +20°C 1320 W
240 Łazienka +24°C 1165 W
150 m. szkolne °C 1360 W
151 Pom. szkolne +20°C 580 W
156 Pom. gosp. +20°C 675 W
158 Pom. szkolne +20°C 1700 W
157 WC +20°C 300 W
155 wc +20°C 320 W
158 Pom. szkolne +20°C 1700 W
153 Gabinet +20°C 775 W
154 Klat. schod. +20°C 600 W
143A komunikacja +20°C 1060 W
141 Ekspedycja +20°C 3790 W
52A Sala °C 1749 W
52B Sala +20°C 510 W
055 Pom. kotłowni +20°C 0 W
52E Gabinet +20°C 1330W
59 Klat. schod. +16°C 1160 W
52K komunikacja +20°C 1460 W
47 Komunikacja +20°C 930 W
057 Pom. obsługi +16°C 950 W
08 Obieralnia +16°C 950 W
P44
P45
P46
P46a
P48
P47
P49
P50


301C
Sala
+20°C 5370 W
P51/6 dn 18 B Q 671
dn 18 B Q 671 P51/7
671 W
CC-21KV-60
1000 mm
n 1
P52/6 dn 18 B Q 1343
dn 18 B Q 671 P52/8
254
Komunikacja
+20°C 1670 W
dn 15 A Q 1342 P51/5
dn 20 A Q 1343 P52/3
P51/4 dn 18 B Q 568
dn 18 B Q 568 P51/4
835 W
CC-11KV-50
1000 mm
dn 18 B Q 551 P52/5
140
Sala konsumentow
+20°C 7240 W
P51/2 dn 15 A Q 905
dn 15 A Q 3012 P51/3
V-EXAKT-DT dn 15 n 2
905 W
H30-40/ 1400 mm
dn 15 A Q 905 P52/2
P53/5 dn 15 A Q 905
dn 15 A Q 905 P53/6
V-EXAKT-DT dn 15 n 3
H30-50
1200 mm
P53/4 dn 20 A Q 1810
37
Komunikacja
+20°C 1740 W
P51/1 dn 20 A Q 3917
dn 20 A Q 2248 P52/1
P53/2 dn 15 A Q 522
dn 15 A Q 696 P53/3
V-EXAKT-DT dn 15 n 1
522 W
TA-1
6 el.
696 W
10 el.
dn 20 A Q 3028 P53/1
R1/30 dn 20 A Q 3917
R1/32 dn 20 A Q 2248
R1/31 dn 25 A Q 11228
R1/33 dn 20 A Q 8980
R1/34 dn 20 A Q 3028
R1/35 dn 20 A Q 5952
R1/36 dn 15 A Q 1510
R1/37 dn 20 A Q 4442
017
Komunikacja
+16°C 0 W
021
Archiwum
+16°C 860 W
39
Lazienka
+24°C 700 W
700 W
San-500/1000
0.5 m
40
Lazienka
+24°C 810 W
810 W
San -500/1000
500 mm
S4A/2 dn 15 A Q 700
S4A/1 dn 15 A Q 1510
dn 15 A Q 810 S4A/3
35
Lacznik
+20°C 2690 W
V-EXAKT-DT dn 15 n 6
2690 W
11 el.
P54/2 dn 15 A Q 522
dn 15 A Q 2690 P54/3
dn 20 A Q 4442 P54/1
P54/6 dn 20 A Q 1230
139
Lacznik
+20°C 1230 W
P54/4 dn 15 A Q 615
dn 15 A Q 615 P54/5
615 W
15 el.
P51
P52
P53
P54a
P54

TYTUŁ:	**PROJEKT REGULACJI INST. C.O. W BUDYNKU GŁÓWNYM WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W AMERYCE**		
ADRES OBIEKTU:	Ameryka 21, 11-015 Olsztynek		
NAZWA RYSUNKU:	**REGULACJA- ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.**		DATA: grudzień 2016r.
OPRACOWAŁ:	**mgr inż. Romuald Szafranowski** **nr upr. : SUW 335/80**	Podpis:	SKALA: 1:100 NR RYS.: S7 Branża.: SANITARNA