


Rozwinięcie inst klimatyzacji  
na poddaszu skrzydła PN



- Oznaczenia:**
- Nr 1 Klimakonwektory kasetonowe Qm=2,0kW
  - Nr 2 Klimakonwektory kasetonowe Qm=3,0kW
  - Zawory równoważące z funkcją oddęcia
  - Trójnik z zaworem odpowietrzającym lub korkiem (opusz)
  - przewody projektowane
  - Klimakonwektory ściennie Qm=1,5kW
  - Klimakonwektory ściennie Qm=2,5kW

Tytuł		PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W AMERYCE
Adres obiektu	Ameryka 21, 11-015 Olsztyn	
Nazwa inwestycji	ROZWINIĘCIE INSTALACJI KLIMATYZACJI PODDASZA	
Opiekun	mgr inż. Romuald Szatanowski nr upr.: SUW 339180	Projekt
Wykonawca	mgr inż. Krystyna Szepełłow - Szatanowska nr upr.: SUW BI 1999	Wp. nr s. 8
Strona 2 z 2		Brutto: 1.000.000 zł Netto: 1.000.000 zł