


Rzut poddasza - lokalizacja klimakonwektorów - Skrzydło Północne

Skala 1:100



**Oznaczenia:**

Klimakonwektory kasetonowe  
q<sub>min</sub>=2,0kW

Klimakonwektory kasetonowe  
q<sub>min</sub>=3,0kW

Zawory równoważące z funkcją oddęła  
Zawory przebiegowe  
Trójnik z zaworem odpowietrzającym  
lub korkiem (spust)

przewody projektowane

Klimakonwektory ścienne  
q<sub>min</sub>=2,5kW

Klimakonwektory ściemne  
q<sub>min</sub>=1,5kW

TYTUŁ:	PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W AMERYCE		
ADRES OBIEKTU:	Ameryka 21, 11-015 Olsztyn		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PODDASZA - LOKALIZACJA KLIMAKONWEKTORÓW - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE		DATA: grudzień 2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Romuald Szafranowski nr upr.: SUW 335/80	Podpis:	SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krystyna Szepliew - Szafranowska nr upr.: SUW BI 19/99	Podpis:	NR RYS.: 1
			Branta, SANTARNA