
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REGULACJA INSTALACJI C.O. W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA
ADRES INWESTYCJI : Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W AMERYCE
ADRES INWESTORA : Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Romuald Szafranowski
DATA OPRACOWANIA : 25 maj 2018r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania
25 maj 2018r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Regulacja c.o. i wymiana pomp obiegowych w budynku głównym w szpitalu w Ameryce					
1	KNR-W 2-15 0128-01	Pozycja zastępcza - płukanie instalacji c.o w budynkach mieszkalnych (pozycja zastępcza dla płukania/udrażniania chemicznego instalacji centralnego ogrzewania)	m ³		
		12.64	m ³	12.640	
				RAZEM	12.640
2	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych (nowe "leżaki")	m		
		1300	m	1300.000	
				RAZEM	1300.000
3	KNR-W 2-15 0436-01	Regulacji instalacji centralnego ogrzewania	urz.		
		308	urz.	308.000	
				RAZEM	308.000
4	KNR-W 7-07 0101-01	Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach (pompa obiegowa typ: UPS-25-40B 180 lub równoważna)	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000